

# 关于北京市朝阳外国语学校（北苑校区）改扩建工程-电气工程答疑回复

➤ 疑问一：电力电缆头具体包括什么材料?(例如:铜鼻子.热缩终端头)

回复：包括配套铜端子、热缩终端头及绝缘管等绝缘材料

➤ 疑问二：电力电缆头 65-72 项其中包括 BTTQ-YJY 电缆的电力电缆头吗?

回复：包括

2024年6月20日