

【外墙保温及涂料】疑问及回复

序号	疑问	回复
1	外墙施工，是否需要我投标单位自行考虑外墙吊篮或者脚手架的费用。还是招标单位免费提供。	报价中需包含吊篮或脚手架的费用
2	图纸上显示1#楼、2#楼外墙保温为（耐碱）网织增强岩棉板，但是报价清单里，1#楼、2#楼外墙做法为. DEAS砂浆粘贴70mm厚钢网憎水岩棉保温板。请招标单位确认使用的保温版为那种规格型号。	以图纸为准
3	招标报价清单里，保温做法描述里有：.1厚透气性防水涂料(单组分水性防水涂料、延伸率≥80%、断裂强度≥1Mpa)，此项是否为我外墙单位施工，进行报价。	由外墙单位进行施工
4	招标报价清单里，保温做法描述里有：抹5~12厚DP砂浆找平(基层墙体平整时可取消此道工序)此项是否为我外墙单位施工，进行报价。	墙体基本平整，可取消
5	招标报价清单里，涂料做法描述里有：12厚DP砂浆抹平，此项是否为我外墙单位施工，进行报价。	以图纸做法为准，如有，由外墙单位进行施工
6	招标报价清单里，4#分界室，6#传达室外墙保温做法中：6、第二遍5厚双组分聚合物水泥防水砂浆II型，中间压入一层耐碱玻纤网格布； 7. 第一遍5厚双组分聚合物水泥防水砂浆II型，中间压入一层耐碱玻纤网格布； 8. 6厚DP砂浆找平。此项是否为我外墙单位施工，进行报价。	由外墙单位进行施工