

答疑回复文件

一、请提供所有竞价物资的相关图纸？

答：附件中是我们接到的所有图纸

二、请问滑动板式橡胶支座 GBZYH 型号含配套钢板吗？（四氟板、上下钢板、不锈钢板、螺栓）

答：含图集规定的所有配套物资，不含施工。支座应满足中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）、《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391-2019）的要求。

三、请问所有支座是否含预埋钢板及楔形钢板？如含，请提供相关图纸？

答：含图集规定的所有配套物资，图纸没有明确说明的不考虑。

四、请问此型号 GPZ(2019)5-JZHX-±101-C 的位移量是否为±100？

答：图纸没有详细说明，支座应满足中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）、《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391-2019）的要求。

五、请问伸缩缝是否含安装？如含，请问钢纤维混凝土以及钢筋是否需要提供？

答：不含安装。

六、请问产品的检测试验是出厂检测还是第三方检测？

答：提供第三方检测证明

七、请明确检测产品的数量？

答：按国家及行业规定执行

八、滑板支座是否含配套的上下钢板，如果含钢板，那钢板是镀锌还是喷漆处理？

答：含图集规定的所有配套物资，防腐处理应满足中华人民共和国交通行业标准《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）、《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391-2019）的要求。

九、报价是否含第三方检测的费用

答：进场前所有必需的质量证明及费用厂方负责，进场后复检合格，复检费用总承包方承担；复检不合格，检测费用、物资退场及给工程造成的损失（如有）均由厂方负责。